



품질검사성적서



발 급 번 호 : 18B0717010
 시 료 명 : 일신 스마트폼
 업 체 명 : (주)일신케미칼
 의뢰 인 : 서규석
 주 소 : 충청북도 진천군 덕산면 신척산단1로2

시 료 채 취 일 : 2018년 07월 16일
 시 료 채 취 지 : (주)일신케미칼
 시 료 채 취 자 : 품질관리부 품질관리 정지혜
 성 과 이 용 목 적 : 품질관리용

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연 번	시험·검사종목		단 위	적용규격	시험·검사결과	책임기술자			시험·검사자	
						자격종목 및 자격증 번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	열전도율		W/m·K	LH전문시방서 (42070)	0.033	건설재료시험 기사 05201102108C	정소영		박철우	
2	연 소 성	연소시간	s		60					
		연소길이	mm		28					
3	밀 도		kg/m³		20					

끝.

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2018년 08월 09일

재단법인 **한국건설산업품질연구원**

경기도 용인시 처인구 모현면 왕림로 68-3 Tel: (031)322-0325~7 Fax: (031)322-0098



유의사항 : 책임기술자 및 시험·검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.