



## TEST REPORT



우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2021-015455

접 수 일 자 : 2021년 01월 25일

대 표 자 : 박규태

시험완료일자 : 2021년 04월 30일

업 체 명 : (주)지에스모아

주 소 : 충청북도 진천군 이월면 수청길 227

시 료 명 : 건축용 실링재(BIO SILICONE)

## 시험 결과

| 시험항목                 | 단위 | 시료구분 | 결과치  | 시험방법             | 장소 |
|----------------------|----|------|------|------------------|----|
| ※슬럼프(가로)             | mm | -    | 0    | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| ※슬럼프(세로)             | mm | -    | 0    | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| 탄성복원성                | %  | -    | 90   | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| 일정신장하에서의접착성(23℃)     | -  | -    | 이상없음 | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| 일정신장하에서의접착성(-20℃)    | -  | -    | 이상없음 | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| 압축가열,인장냉각후의 접착성      | -  | -    | 이상없음 | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| 수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성 | -  | -    | 이상없음 | KS F 4910 : 2021 | A3 |
| 부피손실                 | %  | -    | 24   | KS F 4910 : 2021 | A3 |

\* Type : F-12.5E

\*\* Flow : (5 ± 2) °C

- A3: 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)(고정 시험실)

- 용 도 : 품질관리용

\* ※ 표시된 시험의 결과는 당 공인기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Sun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 04월 30일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



## TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (02)2164-0011 FAX (02)2634-1008

성적서번호 : TAK-2021-015455

접 수 일 자 : 2021년 01월 25일

대 표 자 : 박규태

시험완료일자 : 2021년 04월 30일

업 체 명 : (주)지에스모아

주 소 : 충청북도 진천군 이월면 수청길 227

시 료 명 : 건축용 실링재(BIO SILICONE)

## 시험결과

| 시험항목 | 단위 | 시료구분 | 결과치 | 시험방법 | 장소 |
|------|----|------|-----|------|----|
|------|----|------|-----|------|----|

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2021년 04월 30일

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code